


Pääovi ja eteisen sisäovi, yht 2kpl  
Molemmat eristettyjä pariovia  
Kuvattu ulkoa sisällepäin



Pääurakoitsija vastaa runko-  
aukkojen mitoittamisesta runkoseinälle  
ja ikkunoiden tarkistusmittauksesta  
hirsiseinien vanhoihin aukkoihin,  
riverako noin 10–15mm  
Riveenä käytettävä pellavaeristettä tai  
erikseen tilaajan hyväksymää muuta.

–Karapuu uusitaan kaikkine riveineen

–Kiinnitykset ruuvein

–Sisäpintaan tiukkaliimainen  
höyrynsulkuteippaus karmin reunasta  
karapuun yli hirren reunaan

–Ulkopintaan ilmansulkupaperi  
nidottuna karmin reunaan ja hirren  
reunaan.

U-arvotavoite  $= < 0,8W/m^2K$

Lukkorunko EL596 vastaava parempi, ulko-oven oikeanpuoleiseen lehteen.

Ylivientisuoja ja muut varusteet moottorilukistusta varten.

Sisäoveen välioven lukkorunko Abloy 2014 tai vastaava parempi.

Murtosuojaarautta ja –tapit, Raskaan käytön saranat, sivu- ja korkeussäädettävät,  
vähintään 4kpl / lehti, Vasen lehti varustetaan vahvalla pitkäsälvällä ja vastaraudalla.

Kaikkiin lehtiin ja karmeihin TPE-tiivisteet 3kpl.

Vaneri tai vastaava levyjäykistys käyrästymisen ehkäisemiseksi,

Eriste XPS, umpisoluinen suulakepuristettu polystyreeni, 50–70mm,

Puupanelipinta ovilehtien molemmin puolin, oksaton kuusipuu, paksuus vähintään 16mm,  
siro reunalista ympäri ovipeiliin.

Värit, Uloimman oven ulkopinta valkoinen RAL9010, kaikki muut pinnat kirkas  
liuotinhöyryntoimiva kuultokäsittely kolmeen kertaan.

(ei lakkapintoja ettei hilseile, osittain ylläpitolämmöllä oleva rakennus)

KARMISYVYYS >200–220mm, tehdään vakiomitta. Karmi liimattu 4–6kpl vähäoksaisesta  
mäntärimasta, tammikynnys lakattu 2–3x liuotinhöyryntoimiva himmeä.

Painikkeet ja muut helat rakennusurakassa, ks huonekortti.

Lukitus rakennuttajan erillishankintana.

TUNN. LUKUM. MUUTOS			NIMIM. PVM	
Kaupunginosa	Kortteli/tila	Tontti/nro	Viranomaisten merkintöjä	
422-411-9-54				
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji	Juoks.no
			OVIKAAVIO 1, PÄÄOVET	
Rakennuskohde			Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
Kolin rukoushuone / työkeskus Lieksan seurakunta Ylä-Kolintie 4a 83960 KOLI			Ovikaavio 1 Pääovet	1:30
			Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero	Muutos
			ARK 20-10/2025	
Päiväys, suunnittelija, nimen selvitys ja koulutus			Yhteyshenkilö	Tiedosto
16.3.2026 Tentum Oy			Ihalainen Antti	