

LISÄKIRJE

KOLIN RUKOUSHUONERAKENNUKSEN PERUSKORJAUSURAKKA

Tällä lisäkirjeellä urakoitsijoiden tiedoksi saatetaan seuraavat lisätiedot:

1

Sähkösuunnitelmat

Tilaaajan omistama mittauskeskus sijaitsee katujakokaapin välittömässä läheisyydessä. Se ei sijaitse kellotapulin vieressä, ks asemapiirros S2523-100.

2

Lvi-suunnitelmat



Porakaivossa on kuvan mukainen tilanne nyt.
Urakkaan sisältyvät ne tehtävät, jotka lvi-suunnitelmissa on kirjattu.
Oletetaan urakkaan, porareian syvyys noin 60m.
HUOM! Tarjouslomake täydennetään yksikköhintakysymyksillä.

Tekniseen tilaan asennetaan nykyinen painesäiliö ja siihen uusi painekeytkin CS2-6, 2-6 bar, painesäiliön asennus tarvikkeineen LVI-urakassa asennuksineen.
Paineastian toimitus välivarastosta Kivikeskukselta kuuluu rakennusurakkaan.

3

Rakennustekniset suunnitelmat

- a) rakennukseen jäävien hirsien ulkopintojen kuivajääpuhallus toteutetaan 8-10bar paineella
- b) rakennukseen jäävien hirsien sisäpintojen kuivajääpuhallus toteutetaan 4-6bar paineella, puhdistuksen alettua sisäpinnan puhallusjälki on hyväksyttävä tilaajan valvojalla,
- c) Hirsien sisäpinnan öljyvahakäsittely 2kertaa (Osmocolor) levitetään pensselillä.
- d) Urakka-alueella olevien kantojen ja hakkuujätteiden raivaaminen ja poiskuljettaminen kuuluu urakkaan.
- e) Rikkoutuneiden asfalttipintojen ja uusien liikennealueiden sisään jäävien asfalttipintojen purkaminen kuuluu urakkaan. P-alueelta tulevalle pihatielle toteutetaan suoralinjainen rajaus. Uusia asfalttibetonipintoja ei rakenneta urakkaan kuuluvana.
- f) Laajennusosan vanhan betoniperustuksen maalipinnan mekaaninen huolellinen poisto ja pensselislammas sementtivesiseoksella kuuluu urakkaan.
- g) Laajennusosalla sijaitsevan vanhan kantavan väliseinäperustuksen madaltaminen noin 100-150mm kuuluu urakkaan, (lattiaeristeen alapinnan tasoon).
- h) Leikkauspiirroksissa numeroin kirjatut korkeusasemat ovat lähellä todellisia.

4

Tarjouslomake on täydennetty. Huomioikaa uusi tarjouslomake tarjoustä jättäessänne.

Valtuutettuna Antti Ihalainen