

22300

15300

olemassaolevat kulkuväylärakenteet pyritään säilyttämään

VARASTO puretaan  
keskikotelon sisällä on todennäköisesti ansasrakenne, säilytetään ansas

Rakennetaan uusi kävelysiilta ullakolle, kulkuoven kohdalta yhteys vanhalle sillalle

kävelysiilta ullakolla, 50x100 pukit ja kansi

Vanha KULKUSILTA

- VANHA PERUSTUS KOROTETAAN teräsbetonirakenteisena
- Korkeusasemat niin että puurakenteita ei jää lattian pintakoron alapuolelle runkorakenteissa.
- Vain tuulensuojalevy, koolaus ja ulkoverhous ulotetaan lähelle vanhan perustuksen yläpintaa ja näinollen vanhaa ulkoverhouksen alakorkkoa.

### Palovaroitinlaitteet

- asennettavien palovaroittimien ketjutuskytkentä, yhden varoittimen hälyttäessä kaikki varoittimet hälyttävät
- erikseen viitetecksein esitetyt varoittimet varustetaan releasennuskannalla, mahdollista kytkä hälytystieto esim. gsm-ohjaimen kautta käyttäjän puh.numeroihin

- 1

Sähköverkkoon kytketty palovaroitin  
- kuivantilan asennus  
- sisäkattoalueilla ilmaisimelle asennetaan kojerasia
- 2

Sähköverkkoon kytketty palovaroitin  
- kostean / kylmäntilan asennus

JOHDOT:

Uusi kaapelointi, Su

PalovaroittimetMMJ 4x1,5S

Muutos	01	03	05	07
	02	04	06	ACAD 101_PALO.dwg
Rakennuskohteen nimi ja osoite		Pirustuksen sisältö		
LIEKSAN SEURAKUNTA		ULLAKKOKERROS		
KOLIN RUKOUSHUONE / TYÖKESKUS		PALOVAROITINJOHDOT		
YLÄ-KOLINTIE 4A, 83960 KOLI		SAHKÖPIIRUSTUS		
Suunn.		Suunala		
16.3.2026 SI		Työ no		
Pirt.		Pirr.no		
Tark.		Lehti no		
Sittokatu 1 B Puh.(013) 524 844		S		
81700 LIEKSA Fax.(013) 524 665		2523 102_PALO		
		1/1		