

**SELITYKSET:**

**SÄHKÖAUTOJEN LATAUSASEMAT**

- 22** = 1 kpl. Varaus sähköauton latausasemalle 2-osainen, maks. 2x11kW asennelu  
- ei hankittu eikä asennettu tässä yhteydessä  
- varapuhutus vetonaruineen suunnitelmien mukaisesti mahdollistaen kaapelointien asennuksen mahdollisesti myöhemmin.
- 72** = 6 kpl. Varaus sähköauton latausasemalle (hidas lataus)  
- ei hankittu eikä asennettu tässä yhteydessä  
- varapuhutus vetonaruineen suunnitelmien mukaisesti mahdollistaen kaapelointien asennuksen mahdollisesti myöhemmin.

**AUTOLÄMMITYSPISTORASIALOIPAT:**

- ent.** = - kpl. Autolämmityspistorasiaskeus pylväsasennuksena 1-puoleinen, Su.  
- HUOM! kpl. asennetaan s-latausaseman kanssa samaan asennusjaksoon!
- 72** = - kpl. Autolämmityspistorasiaskeus pylväsasennuksena 2-puoleinen, Su.
- 72** = 1 kpl. Autolämmityspistorasiaskeus / pharasia asennettava valaisinpylväseen 1-puoleinen, Su.
- ent.** = - kpl. Nykyinen edelleen käyttöön jäävä autolämmityspistorasiaskeus asennukseen ja kaapelointeihin  
- ei hankittu eikä asennettu tässä yhteydessä  
- HUOM! kpl. asennetaan s-latausaseman kanssa samaan asennusjaksoon!
- purku** = - kpl. Nykyinen purettava autolämmityspistorasiaskeus asennukseen ja kaapelointeihin.  
- Kaikkia nykyisiä asennuksia ei ole dokumentoitu, asennukset puretaan pois.

**VALAISIMET:**

- xx** = - Phvalaisin pylväseen putkipylväskalusteineen ja jalusteineen.  
- tyyppi ja määrät esitetty valaisintaulukossa 701  
- kaapelointi suunnitelmassa esitetyn mukaisesti

**NYKYISET VALAISIMET:**

- ent.** = - kpl. Nykyinen edelleen käyttöön jäävä pihan pylväsalaisin  
- nykyisten asennusten ja kaapelointien muutokset ja rakentamisen aikainen suojaus urakka-alueella
- purku** = - kpl. Nykyinen purettava pihan pylväsalaisin  
- puretaan pois kokonaisuudessaan kaapelointeihin  
- nykyisiä asennuksia ei ole dokumentoitu, asennukset puretaan pois.  
- HUOM! kaikki pih-alueen käytöstä poistuvat valaisimet puretaan pois kokonaisuudessaan

**VIDEOVALVONTAKAMERAT:**

- 72** = Pihan videovalvontakamera VARAUS  
- kaapelointi ja määrät esitetty järjestelmäkaaviossa 200-sarja


**KAAPeloINNIT:**

- Uusi kaapelointi urakassa, Su (esitetty "paksumalla" yhtenäisellä viivalla)  
- edelleen käyttöön jäävien kaapelointien muutokset ja rakentamisen aikainen suojaus
- - -** Nykyinen kaapelointi (esitetty "ohuella" yhtenäisellä viivalla)  
- edelleen käyttöön jäävien kaapelointien muutokset ja rakentamisen aikainen suojaus
- - - -** Nykyinen purettava kaapelointi (esitetty "ohuella" katkoviivalla)  
- kaikkia nykyisiä kaapelointeja ei ole dokumentoitu, asennukset puretaan pois.  
- HUOM! kaikki pih-alueen käytöstä poistuvat valaisimet puretaan pois kokonaisuudessaan
- HUOM!** Nykyisten aluekaapeleiden kaapelointien ja kaivuun yhteydessä kaapeleiden suojauksesta ja vaurioitumisen estämisestä, Su
- HUOM!** Osa liittymis- ja nousujohdoista esitetty yksijohdin esityksenä, todelliset kaapeleiden lukumäärät suunnitelmien mukaisesti, Su

**KAAPELINSUOJAPUTKET TEL075, TEL0110 ja TEL0160:**

- Kaapelinsuojaputket TEL maassa, Su (esitetty katkoviivalla)  
- lukumäärät ja sijoitukset suunnitelmien mukaisesti, Su  
- varustettuna vetonaruilla ja merkintäohuilla, Su  
- HUOM! putkien sijoitukset esitetty myös tasopiirustuksissa, Su  
- kts sähkösuojauksen määrättyt putkile ja niiden asentamiselle, Su

- HUOM!** Maahan ja rakennuksen alle asennettavia kaapelinsuojaputkita on esitetty myös tasopiirustuksissa.  
- valokuitu/telekaapelointi esitetty kts. myös kaavio 203  
- kaikkia nykyisiä kaapelointeja / asennuksia ei ole esitetty suunnitelmapiirustuksissa. Kaikki käytöstä poistuvat ja jo aiemmin käytöstä poistuneet kaapelointi- ja asennukset puretaan pois (HUOM! Luvut alustavat, urakka-alueella ei ole suunnitelmassa tiedossa olevia nykyisiä kaapelointeja)  
- rakennuksen julkisivun ja katon valaistus esitetty kaapelointeihin tasopiirustuksissa, Su  
- salutus / soittolämmitykset esitetty tasopiirustuksissa, Su  
- rakennusten maadoituselektrodit esitetty maadoituskaaviossa, Su

Muutos	01	03	05	07
	02	04	06	ACAD 100.dwg
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö	
LIEKSAN SEURAKUNTA			SÄHKÖPIIRUSTUS	
KOLIN RUKOUSHUONE			1:250	
YLÄ-KOLINTIE 4a, 83960 KOLI			ASEMAPIIRUSTUS	
 Siltakatu 1 B 81700 LIEKSA	Suunn. 16.3.2026 SI		Suun.ala	
	Piirt.		Työ n:o	
	Tark.		Piiri n:o	
			Lehti n:o	
		Muutos		
		S 2523 100		