

Kohteeseen asennetaan ovimerkkivalaisimet varustettuna valaisinkohtaisilla akustoilla.

VALAISIMET:

Valaisin varustettuna akustolla, Hankinta ja asennus, Su.  
Valaisimien täsmälliset sijoitukset tasopiirustusten mukaisesti.  
Valaisimien tyypit ja lukumäärät valaisintaulukon 701 mukaisesti.


KAAPELOINNIT:

① MMJ 3x1,5S Kaapelointi sähköurakassa, Su

MERKINNÄT:

Kaikki keskuksilta lähtevät ryhmäjohdot merkitään pysyvin kaapelimerkein. Merkintänä juokseva numero kaavion mukaisesti.

Muutos	01	03	05	07
	02	04	06	ACAD 205.dwg

Rakennuskohteen nimi ja osoite LIEKSEN SEURAKUNTA KOLIN RUKOUHUONE / TYÖKESKUS YLÄ-KOLINTIE 4A, 83690 KOLI	Piirustuksen sisältö <span>Mittakaavat</span> 1.KERROS OYIMERKKIVALAISTUSJOHDOT 1:100 SÄHKÖPIIRUSTUS					
	 <div>INSINÖÖRITOIMISTO VARPIOLA OY  Siltakatu 1 B 81700 LIEKSA Puh. (013) 524 844 e tunnit.sukunimi@varpiola.com</div>	Suunn. 16.3.2026 SI	Suunnala	Työ n:o	Piir.n:o	Lehti n:o
Piirt.	Piirt.	S	2523	205	1/1	
Tark.	Tark.					