



LEIKKAUS A - A

PALOLUOKKA EI60	
KAAPELIEN KESKINÄINEN ETÄISYYS LÄPIVIENNISSÄ	
Kaapelihalkaisija	Kaapeliväli
< 10 mm	= kaapelihalkaisija
> 10 mm	väh. 10 mm

Hyllyä ei asenneta palokatkon läpi.

Palokatkot tekee rakennusurakoitsija.

Palosuojaomassojen toimittaja:

- kuten CP 636 Hilti Oy

Palokatkot ja niissä käytetyt materiaalit tulee merkitä tunnistetiedoilla asennuksen yhteyteen.